



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" В ГОРОДЕ КАМЕНСКЕ-ШАХТИНСКОМ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Место нахождения: ул. 7-я линия 67, Ростов-на-Дону, 344019

Тел.: (863) 251 04 92, факс: (863) 251 02 06, E-mail: master@donses.ru, http://www.donses.ru

ОКПО 76921470, ОГРН 1056167011944, ИНН/КПП 6167080156/616701001

Адрес места фактической деятельности филиала: ул. Пушкина, 79,

г. Каменск-Шахтинский, Ростовская область, 347810

тел. (86365) 7-22-63, факс. (86365) 7-22-63 E-mail: gigiena@kamensk.donpac.ru

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.710028

Дата включения

аккредитованного лица в

реестр 24.04.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала

ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»

г. Каменске-Шахтинском

С.В. Андрейчук

«08» августа 2019г.



Экспертное заключение

по результатам лабораторных испытаний

№ 23-02-15/2455.1-ЭЗ от 08.08.2019г.

Дата проведения инспекции: 08.08.2019г

Наименование и место нахождение заказчика: Администрация Комиссаровского сельского поселения, 346380, Ростовская область, Красносулинский район, х. Лихой, ул. Ленина, 65.

Наименование пробы (образца): вода питьевая источника нецентрализованного водоснабжения.

Наименование места отбора пробы (образца), его адрес: Источник нецентрализованного водоснабжения (колодец) Комиссаровского сельского поселения в х. Зеленый Холм, Ростовская область, Красносулинский район.

Материалы, представленные на санитарно-эпидемиологическую экспертизу:

1. Заявление Администрации Комиссаровского сельского поселения № 23-01-11/1483 от 29.07.2019г, муниципальный контракт № 65 от 19.07.2019г.

2. Акт отбора проб ОИ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» № 23-02-15/2455 от 01.08.2019г.

3. Протокол лабораторных испытаний ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском № 02/2843-В от 08.08.2019г.

4. - (прочие документы, необходимые для установления соответствия / не соответствия объекта)

Дополнительные сведения:-

Экспертное заключение № 23-02-15/2455.1-ЭЗ от 08.08.2019г.	Общее количество страниц: 2 Страница: 1
Ответственность за результаты лабораторных испытаний несет ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском	
Настоящее экспертное заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»	

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 « Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Вывод: проба **не соответствует** требованиям п.4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02 « Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» по химическим показателям(содержание нитратов превышает норматив на 1,1мг/л).

Врач по общей гигиене

Л.Б.Волкова

Экспертное заключение № 23-02-15/2455.1-33 от 01.08.2019г.	Общее количество страниц: 2 Страница :2
Ответственность за результаты лабораторных испытаний несет ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском Настоящее экспертное заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»	



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" В ГОРОДЕ КАМЕНСКЕ-ШАХТИНСКОМ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Место нахождения: ул. 7-я линия 67, Ростов-на-Дону, 344019

Тел.: (863) 251 04 92, факс: (863) 251 02 06, E-mail: master@donses.ru, http://www.donses.ru

ОКПО 76921470, ОГРН 1056167011944, ИНН/КПП 6167080156/616701001

Адрес места фактической деятельности филиала: ул. Пушкина, 79,

г. Каменск-Шахтинский, Ростовская область, 347810

тел. (86365) 7-22-63, факс. (86365) 7-22-63 E-mail: gigiena@kamensk.donpac.ru

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.710028

Дата включения

аккредитованного лица в

реестр 24.04.2015г.

УТВЕРЖДАЮ



Экспертное заключение

по результатам лабораторных испытаний

№ 23-02-15/2454.1-ЭЗ от 08.08.2019г.

Дата проведения инспекции: 08.08.2019г

Наименование и место нахождение заказчика: Администрация Комиссаровского сельского поселения, 346380, Ростовская область, Красносулинский район, х. Лихой, ул. Ленина, 65.

Наименование пробы (образца): вода питьевая источников нецентрализованного водоснабжения.

Наименование места отбора пробы (образца), его адрес: Источники нецентрализованного водоснабжения (колодцы) в х. Лихой, ул. Гагарина, 8, ул. Ленина, 12, 100; ул. Советская, 42, 60; ул. Садовая, 79, пер. Заречный, 12; ул. Победы Революции, 31; ул. Максима Горького, 1, 38; ул. Подгорная, 35, Ростовская область, Красносулинский район.

Материалы, представленные на санитарно-эпидемиологическую экспертизу:

1. Заявление Администрации Комиссаровского сельского поселения № 23-01-11/1483 от 29.07.2019г, муниципальный контракт № 65 от 19.07.2019г.

2. Акт отбора проб ОИ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» № 23-02-15/2454 от 01.08.2019г.

3. Протокол лабораторных испытаний ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском № 02/2842-В от 08.08.2019г.

4. - (прочие документы, необходимые для установления соответствия / не соответствия объекта)

Дополнительные сведения:-

Общее количество страниц: 2

Экспертное заключение № 23-02-15/2454.1-ЭЗ от 08.08.2019г.

Страница: 1

Ответственность за результаты лабораторных испытаний несет ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском

Настоящее экспертное заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 « Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Вывод: пробы **не соответствуют** требованиям п.4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02 « Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» по химическим показателям в точке отбора №4(колодец-х.Лихой,ул.Советская,42) содержание нитратов превышает норматив на 29,8мг/л;в точке отбора №5(колодец-х.Лихой,ул.Советская,60) содержание нитратов превышает норматив на 23,6мг/л;в точке отбора №6(колодец-х.Лихой,ул.Садовая,79) содержание нитратов превышает норматив на 28мг/л;в точке отбора №7(колодец-х.Лихой,пер.Заречный,12) содержание нитратов превышает норматив на 12мг/л;в точке отбора №8(колодец-х.Лихой,ул.Победы Революции,31) содержание нитратов превышает норматив на 6,9мг/л;в точке отбора №9(колодец-х.Лихой,ул.Максима Горького,1) содержание нитратов превышает норматив на 3,1мг/л;в точке отбора №10(колодец-х.Лихой,ул.Подгорна,35) содержание нитратов превышает норматив на 8,3мг/л;в точке отбора №11(колодец-х.Лихой,ул.Максима Горького,38) содержание нитратов превышает норматив на 5,4мг/л).

Врач по общей гигиене

Л.Б.Волкова

Экспертное заключение № 23-02-15/2454.1-ЭЗ от 01.08.2019г.	Общее количество страниц: 2 Страница :2
Ответственность за результаты лабораторных испытаний несет ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском	
Настоящее экспертное заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»	

Адрес места нахождения: 344019, г. Ростов-на-Дону, 7-я линия, 67
ИНН/КПП 6167080156/614702001, р/сч №40501810260152000001 БИК 046015001 УФК по Ростовской области
(5808, филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Каменске-Шахтинском л/с 20586U64250) Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону) Телефон: (86365) 7-22-63, факс: (86365) 7-22-63
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
346357, Россия, Ростовская обл., г. Красный Сулин, ул. Галатова, дом 79

Аттестат аккредитации
РОСС RU.0001.510876
Дата включения аккредитованного
лица в реестр 22.07.2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»
в г. Каменске-Шахтинском

Андрейчук С.В.

08 августа 2019г.

М.П.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 02/2843-В от 08.08.2019г

1. Наименование, место нахождения (регистрации), ИНН, ОГРН/ОГРНИП заказчика: Администрация Комиссаровского сельского поселения, 346380, Ростовская область, Красносулинский район, х. Лихой, ул. Ленина, 65 ИНН 6148555799, ОГРН 1056148019135
2. Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, у которого отбирались пробы (образцы), место нахождения (регистрации): Администрация Комиссаровского сельского поселения, 346380, Ростовская область, Красносулинский район, х. Лихой, ул. Ленина, 65.
3. Место отбора проб (образцов), его адрес: Источник нецентрализованного водоснабжения (колодец) Комиссаровского сельского поселения в х. Зеленый Холм, Ростовская область, Красносулинский район.
4. Объект испытаний и его характеристика: вода питьевая источника нецентрализованного водоснабжения. дата изготовления:-
5. Изготовитель продукции (наименование, адрес производства, включая страну):-
6. Акт отбора проб (образцов) №23-02-15/2455 от 01.08.2019г.
Время и дата отбора проб (образцов): 14 час. 50 мин. 01.08.2019г.
Фамилия, инициалы, должность (с указанием наименования организации) проводившего отбор проб (образцов): Растворова С.Н., пом. врача по коммунальной гигиене филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском.
Время и дата доставки проб (образцов) в ИЛЦ: 16 час. 05 мин. 01.08.2019г.
Условия транспортирования пробы (образцов): служебным автотранспортом в термоконтейнере с охлаждающими вкладышами при $t +2^{\circ}\text{C} + 5^{\circ}\text{C}$ в опечатанном виде.
Условия хранения пробы (образца) до отправки в ИЛЦ:-
Отклонения от процедуры отбора проб:-
7. Цель проведения испытаний: заявление №23-01-11/ 1483 от 29.07.2019г, муниципальный контракт № 65 от 19.07.2019г.
8. Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедуры отбора несет аккредитованный орган инспекции ФБУЗ «ЦГиЭ в РО».
9. Документы, устанавливающие методику отбора проб: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».
10. Документ, в соответствии с которым произведена и может быть идентифицирована продукция:-
11. Документы, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (с изменениями на 13 июля 2017г).

Код образца (пробы): 010819.Б.С.02/2843-В.1

Общее количество страниц: 3 Страница: 1

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Каменске-Шахтинском

12. Сведения об оборудовании, которое применялось при отборе проб и проведении испытаний:

Наименование, инвентарный номер, (заводской номер), год ввода в эксплуатацию	Сведения о государственной поверке / аттестации	
	Номер	Срок поверки / аттестации
Весы ВЭУ-2-05/1, зав.№801, 2006г	09.009416.18	от 05.10.2018г до 04.10.2019г
pH-метр «рН-150М», зав.№1206, 2000г.	06.005434.19	от 06.05.2019г до 05.05.2020г
Термостат суховоздушный ТС-80НИИМИ, зав. №2915, 2003г	01.2915/17 протокол №01км.2915/19п	от 13.06.2019г до 13.06.2021г
Термостат суховоздушный ТС-80,зав.№8643, 1972г	01.8643/17протокол №01км.8643/19п	от 13.06.2019г до 13.06.2021г
Термометр ртутный, зав.№2521871, 1999г	клеймо	2кв.2019г - 2кв.2020г
Фотометр фотоэлектрический КФК-3 «ЗОМЗ», зав. №1470445, 2015г.	06.012172.18	от 02.07.2018г до 01.07.2020г
Весы лабораторные LB-105/1, зав.№22, инв.№ 1411210104289, 1998г.	K09.000128.19	от 03.06.2019г до 02.06.2020г
Весы лабораторные электронные HL-100, зав. № Н701001480, инв.№1412101349322, 2010г.	09.004678.19	от 03.06.2019г до 02.06.2020г

Определяемые показатели	Результаты исследований; единицы измерения; доверительная вероятность (при наличии в НД на МВИ)	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НД на методы исследований
-------------------------	---	--	---------------------------

Микробиологические исследования:

Образец поступил: 16 час. 05 мин. 01.08.2019г. Код: 010819.Б.С.02/2843-В.1

Дата окончания проведения исследований: 05.08.2019г

№ протокола испытаний: 02/2843-В

1. Точка отбора проб: колодец - х. Зеленый Холм

1	Общее микробное число	9 КОЕ в 1 мл.	Не более 100 КОЕ в 1 мл.	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено БОЕ в 100 мл.	Отсутствие БОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01

Физико-химические исследования (испытания)/санитарно-химические исследования (испытания):

Образец поступил: 16 час. 05 мин. 01.08.2019г. Код: 010819.Б.С.02/2843-В.1


Дата окончания проведения исследований: 07.08.2019г


№ протокола испытаний: 02/2843-В

1. Точка отбора проб: колодец - х. Зеленый Холм

1	Остаточный хлор (свободный)	$0,48 \pm 0,25$ мг/дм ³ P=0,95	на уровне 0,5 мг/л	ГОСТ 18190-72
2	Нитриты	менее 0,003 мг/дм ³	не более 3,3 мг/л	ГОСТ 33045-2014
3	Нитраты	$46,1 \pm 6,9$ мг/дм ³ P=0,95	не более 45 мг/л	ГОСТ 33045-2014
4	Хлориды	$139,5 \pm 1,4$ мг/дм ³ P=0,95	не более 350 мг/л	ГОСТ 4245-72

мг/дм³ = мг/л

Ответственный за оформление данного протокола:  пом. врача по коммунальной гигиене, Титова Е.В.
(подпись)

Руководитель испытательного лабораторного центра:  Гусева И.О.
(подпись)

Адрес места нахождения: 344019, г. Ростов-на-Дону, 7-я линия, 67
ИНН/КПП 6167080156/614702001, р/сч №40501810260152000001 БИК 046015001 УФК по Ростовской области
(5808, филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Каменске-Шахтинском л/с 20586U64250) Отделение Ростов-на-Дону г.Ростов-
на-Дону) Телефон: (86365) 7-22-63, факс: (86365) 7-22-63
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
346357, Россия, Ростовская обл., г. Красный Сулин, ул. Галатова, дом 79

Аттестат аккредитации
РОСС RU.0001.510876
Дата включения аккредитованного
лица в реестр 22.07.2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»
г. Каменске-Шахтинском

Андрейчук С.В.

08 августа 2019г.



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 02/2842-В от 08.08.2019г

1. Наименование, место нахождения (регистрации), ИНН, ОГРН/ОГРНИП заказчика: Администрация Комиссаровского сельского поселения, Ростовская область, Красносулинский район, х.Лихой, ул.Ленина,65
ИНН 6148555799, ОГРН 1056148019135
2. Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, у которого отбирались пробы (образцы), место нахождения (регистрации): Администрация Комиссаровского сельского поселения, Ростовская область, Красносулинский район, х.Лихой, ул.Ленина,65.
3. Место отбора проб (образцов), его адрес: Источники нецентрализованного водоснабжения(колодцы) в х. Лихой, ул.Гагарина,8, ул.Ленина,12,100; ул.Советская,42,60; ул.Садовая,79, пер.Заречный,12;ул Победы Революции,31; ул.Максима Горького,1,38; ул.Подгорная,35, Ростовская область, Красносулинский район.
4. Объект испытаний и его характеристика: вода питьевая источников нецентрализованного водоснабжения.
дата изготовления:-
5. Изготовитель продукции (наименование, адрес производства, включая страну):-
6. Акт отбора проб (образцов) №23-02-15/2454 от 01.08.2019г.
Время и дата отбора проб (образцов): 13 час.30 мин. 01.08.2019г.
Фамилия, инициалы, должность (с указанием наименования организации) проводившего отбор проб (образцов): Растворова С.Н., пом. врача по коммунальной гигиене филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском .
Время и дата доставки проб (образцов) в ИЛЦ: 16 час.05 мин. 01.08.2019г.
Условия транспортирования пробы (образцов): служебным автотранспортом в термоконтейнере с охлаждающими вкладышами при $t +2^{\circ}\text{C} +5^{\circ}\text{C}$ в опечатанном виде.
Условия хранения пробы (образца) до отправки в ИЛЦ:-
Отклонения от процедуры отбора проб:-
7. Цель проведения испытаний: заявление №23-01-11/ 1483 от 29.07.2019г, муниципальный контракт № 65 от 19.07.2019г.
8. Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедуры отбора несет аккредитованный орган инспекции ФБУЗ «ЦГиЭ в РО».
9. Документы, устанавливающие методику отбора проб: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».
10. Документ, в соответствии с которым произведена и может быть идентифицирована продукция:-
11. Документы, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации(ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»(с изменениями на 13 июля 2017г).

12. Сведения об оборудовании, которое применялось при отборе проб и проведении испытаний:

Наименование, инвентарный номер, (заводской номер), год ввода в эксплуатацию	Сведения о государственной поверке / аттестации	
	Номер	Срок поверки / аттестации
Весы ВЭУ-2-05/1, зав.№801, 2006г	09.009416.18	от 05.10.2018г до 04.10.2019г
рН-метр «рН-150М», зав.№1206, 2000г.	06.005434.19	от 06.05.2019г до 05.05.2020г
Термостат суховоздушный ТС-80НИИМИ, зав. №2915, 2003г	01.2915/17 протокол №01км.2915/19п	от 13.06.2019г до 13.06.2021г
Термостат суховоздушный ТС-80,зав.№8643, 1972г	01.8643/17протокол №01км.8643/19п	от 13.06.2019г до 13.06.2021г
Термометр ртутный, зав.№2521871, 1999г	клеймо	2кв.2019г - 2кв.2020г
Фотометр фотоэлектрический КФК-3 «ЗОМЗ», зав. №1470445, 2015г.	06.012172.18	от 02.07.2018г до 01.07.2020г
Весы лабораторные LB-105/1, зав.№22, инв.№1411210104289, 1998г.	K09.000128.19	от 03.06.2019г до 02.06.2020г
Весы лабораторные электронные HL-100, зав. № Н701001480, инв.№1412101349322, 2010г.	09.004678.19	от 03.06.2019г до 02.06.2020г

Код образца(пробы):010819.Б.С.02/2842-В.1-11

Общее количество страниц: 6 Страница: 2

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Каменске-Шахтинском

Определяемые показатели	Результаты исследований: единицы измерения; доверительная вероятность (при наличии в НД на МВИ)	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НД на методы исследований
-------------------------	---	--	---------------------------

Микробиологические исследования:

Образец поступил: 16 час. 05 мин. 01.08.2019г. Код: 010819.Б.С.02/2842-В.1-11

Дата окончания проведения исследований: 05.08.2019г

№ протокола испытаний: 02/2842-В

1. Точка отбора проб : колодец -х.Лихой, ул.Гагарина,8

1	Общее микробное число	7 КОЕ в 1мл.	Не более 100 КОЕ в 1 мл.	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено БОЕ в 100мл.	Отсутствие БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

2. Точка отбора проб : колодец -х.Лихой, ул.Ленина,12

1	Общее микробное число	9 КОЕ в 1мл.	Не более 100 КОЕ в 1 мл.	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено БОЕ в 100 мл.	Отсутствие БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

3. Точка отбора проб : колодец- х.Лихой, ул.Ленина,100

1	Общее микробное число	10 КОЕ в 1мл.	Не более 100 КОЕ в 1 мл.	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено БОЕ в 100 мл.	Отсутствие БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

4. Точка отбора проб : колодец- х.Лихой, ул.Советская,42

1	Общее микробное число	8 КОЕ в 1мл.	Не более 100 КОЕ в 1 мл.	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено БОЕ в 100 мл.	Отсутствие БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

5. Точка отбора проб : колодец - х.Лихой, ул.Советская,60

1	Общее микробное число	9 КОЕ в 1мл.	Не более 100 КОЕ в 1 мл.	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100мл.	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено БОЕ в 100 мл.	Отсутствие БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

6. Точка отбора проб : колодец - х.Лихой, ул.Садовая,79

1	Общее микробное число	10 КОЕ в 1мл.	Не более 100 КОЕ в 1 мл.	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100мл.	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено БОЕ в 100 мл.	Отсутствие БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

7. Точка отбора проб : колодец - х.Лихой, пер.Заречный,12

1	Общее микробное число	9 КОЕ в 1мл.	Не более 100 КОЕ в 1 мл.	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01

Код образца(пробы):010819.Б.С.02/2842-В.1-11

Общее количество страниц: 6 Страница: 3

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Каменске-Шахтинском

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований; единицы измерения; доверительная вероятность (при наличии в НД на МВИ)	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НД на ме исследовани
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100мл.	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено БОЕ в 100 мл.	Отсутствие БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

8. Точка отбора проб : колодец - х.Лихой, ул.Победы Революции,31

1	Общее микробное число	9 КОЕ в 1мл.	Не более 100 КОЕ в 1 мл.	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено БОЕ в 100 мл.	Отсутствие БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

9. Точка отбора проб : колодец - х.Лихой, ул.Максима Горького,1

1	Общее микробное число	10 КОЕ в 1мл.	Не более 100 КОЕ в 1 мл.	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено БОЕ в 100 мл.	Отсутствие БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

10. Точка отбора проб : колодец - х.Лихой, ул.Подгорная,35

1	Общее микробное число	11 КОЕ в 1мл.	Не более 100 КОЕ в 1 мл.	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено БОЕ в 100 мл.	Отсутствие БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

11. Точка отбора проб : колодец - х.Лихой, ул.Максима Горького,38

1	Общее микробное число	10 КОЕ в 1мл.	Не более 100 КОЕ в 1 мл.	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100мл.	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено БОЕ в 100 мл.	Отсутствие БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Физико-химические исследования(испытания)/санитарно-химические исследования(испытания):

Образец поступил: 16 час. 05 мин. 01.08.2019г. Код: 010819.Б.С.02/2842-В.1-11

Дата окончания проведения исследований: 07.08.2019г

№ протокола испытаний:02/2842-В

1. Точка отбора проб: колодец - х.Лихой, ул.Гагарина,8

1	Остаточный хлор(свободный)	$0,50 \pm 0,25$ мг/дм ³ P=0,95	на уровне 0,5мг/л	ГОСТ 18190-72
2	Нитриты	менее 0,003 мг/дм ³	не более 3,3 мг/л	ГОСТ 33045-2014
3	Нитраты	$21,4 \pm 3,2$ мг/дм ³ P=0,95	не более 45 мг/л	ГОСТ 33045-2014
4	Хлориды	$129,2 \pm 1,4$ мг/дм ³ P=0,95	не более 350 мг/л	ГОСТ 4245-72

2. Точка отбора проб: колодец - х.Лихой, ул.Ленина,12

1	Остаточный хлор(свободный)	$0,49 \pm 0,24$ мг/дм ³ P=0,95	на уровне 0,5мг/л	ГОСТ 18190-72
2	Нитриты	менее 0,003 мг/дм ³	не более 3,3 мг/л	ГОСТ 33045-2014
3	Нитраты	$20,4 \pm 3,1$ мг/дм ³ P=0,95	не более 45 мг/л	ГОСТ 33045-2014

Код образца(пробы):010819.Б.С.02/2842-В.1-11

Общее количество страниц: 6 Страница: 4

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Каме́нске-Шахти́нском

	Определяемые показатели	Результаты исследований: единицы измерения; доверительная вероятность (при наличии в НД на МВИ)	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НД на методы исследований
4	Хлориды	$120,8 \pm 1,4$ мг/дм ³ P=0,95	не более 350 мг/л	ГОСТ 4245-72

3. Точка отбора проб : колодец- х.Лихой, ул.Ленина,100

1	Остаточный хлор(свободный)	$0,48 \pm 0,24$ мг/дм ³ P=0,95	на уровне 0,5мг/л	ГОСТ 18190-72
2	Нитриты	менее 0,003 мг/дм ³	не более 3,3 мг/л	ГОСТ 33045-2014
3	Нитраты	$21,9 \pm 3,3$ мг/дм ³ P=0,95	не более 45 мг/л	ГОСТ 33045-2014
4	Хлориды	$110,4 \pm 1,4$ мг/дм ³ P=0,95	не более 350 мг/л	ГОСТ 4245-72

4. Точка отбора проб : колодец- х.Лихой, ул.Советская,42

1	Остаточный хлор(свободный)	$0,47 \pm 0,24$ мг/дм ³ P=0,95	на уровне 0,5мг/л	ГОСТ 18190-72
2	Нитриты	менее 0,003 мг/дм ³	не более 3,3 мг/л	ГОСТ 33045-2014
3	Нитраты	$74,8 \pm 11,2$ мг/дм ³ P=0,95	не более 45 мг/л	ГОСТ 33045-2014
4	Хлориды	$125,0 \pm 1,4$ мг/дм ³ P=0,95	не более 350 мг/л	ГОСТ 4245-72

5. Точка отбора проб: колодец - х.Лихой, ул.Советская,60

1	Остаточный хлор(свободный)	$0,48 \pm 0,24$ мг/дм ³ P=0,95	на уровне 0,5мг/л	ГОСТ 18190-72
2	Нитриты	менее 0,003 мг/дм ³	не более 3,3 мг/л	ГОСТ 33045-2014
3	Нитраты	$68,6 \pm 10,3$ мг/дм ³ P=0,95	не более 45 мг/л	ГОСТ 33045-2014
4	Хлориды	$125,0 \pm 1,4$ мг/дм ³ P=0,95	не более 350 мг/л	ГОСТ 4245-72

6. Точка отбора проб : колодец - х.Лихой, ул.Садовая,79

1	Остаточный хлор(свободный)	$0,48 \pm 0,24$ мг/дм ³ P=0,95	на уровне 0,5мг/л	ГОСТ 18190-72
2	Нитриты	менее 0,003 мг/дм ³	не более 3,3 мг/л	ГОСТ 33045-2014
3	Нитраты	$73,0 \pm 10,9$ мг/дм ³ P=0,95	не более 45 мг/л	ГОСТ 33045-2014
4	Хлориды	$135,4 \pm 1,4$ мг/дм ³ P=0,95	не более 350 мг/л	ГОСТ 4245-72

7. Точка отбора проб : колодец - х.Лихой, пер.Заречный,12

1	Остаточный хлор(свободный)	$0,50 \pm 0,25$ мг/дм ³ P=0,95	на уровне 0,5мг/л	ГОСТ 18190-72
2	Нитриты	менее 0,003 мг/дм ³	не более 3,3 мг/л	ГОСТ 33045-2014
3	Нитраты	$57,0 \pm 8,6$ мг/дм ³ P=0,95	не более 45 мг/л	ГОСТ 33045-2014
4	Хлориды	$149,9 \pm 1,4$ мг/дм ³ P=0,95	не более 350 мг/л	ГОСТ 4245-72

8. Точка отбора проб: колодец - х.Лихой, ул.Победы Революции,31

1	Остаточный хлор(свободный)	$0,58 \pm 0,24$ мг/дм ³ P=0,95	на уровне 0,5мг/л	ГОСТ 18190-72
2	Нитриты	менее 0,003 мг/дм ³	не более 3,3 мг/л	ГОСТ 33045-2014

Код образца(пробы):010819.Б.С.02/2842-В.1-11

Общее количество страниц: 6 Страница: 5

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Каменске-Шахтинском

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований; единицы измерения; доверительная вероятность (при наличии в НД на МВИ)	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НД на методы исследований
3	Нитраты	$51,9 \pm 7,8$ мг/дм ³ P=0,95	не более 45 мг/л	ГОСТ 33045-2014
4	Хлориды	$100,4 \pm 1,4$ мг/дм ³ P=0,95	не более 350 мг/л	ГОСТ 4245-72

9. Точка отбора проб : колодец - х.Лихой, ул.Максима Горького,1

1	Остаточный хлор(свободный)	$0,47 \pm 0,24$ мг/дм ³ P=0,95	на уровне 0,5мг/л	ГОСТ 18190-72
2	Нитриты	менее 0,003 мг/дм ³	не более 3,3 мг/л	ГОСТ 33045-2014
3	Нитраты	$48,1 \pm 7,2$ мг/дм ³ P=0,95	не более 45 мг/л	ГОСТ 33045-2014
4	Хлориды	$135,4 \pm 1,4$ мг/дм ³ P=0,95	не более 350 мг/л	ГОСТ 4245-72


10. Точка отбора проб : колодец - х.Лихой, ул.Подгорная,35

1	Остаточный хлор(свободный)	$0,48 \pm 0,24$ мг/дм ³ P=0,95	на уровне 0,5мг/л	ГОСТ 18190-72
2	Нитриты	менее 0,003 мг/дм ³	не более 3,3 мг/л	ГОСТ 33045-2014
3	Нитраты	$53,3 \pm 8,0$ мг/дм ³ P=0,95	не более 45 мг/л	ГОСТ 33045-2014
4	Хлориды	$129,2 \pm 1,4$ мг/дм ³ P=0,95	не более 350 мг/л	ГОСТ 4245-72

11. Точка отбора проб : колодец - х.Лихой, ул.Максима Горького,38

1	Остаточный хлор(свободный)	$0,47 \pm 0,24$ мг/дм ³ P=0,95	на уровне 0,5мг/л	ГОСТ 18190-72
2	Нитриты	менее 0,003 мг/дм ³	не более 3,3 мг/л	ГОСТ 33045-2014
3	Нитраты	$50,4 \pm 7,6$ мг/дм ³ P=0,95	не более 45 мг/л	ГОСТ 33045-2014
4	Хлориды	$145,8 \pm 1,4$ мг/дм ³ P=0,95	не более 350 мг/л	ГОСТ 4245-72

мг/дм³ = мг/л

Ответственный за оформление данного протокола:  пом.врача по коммунальной гигиене, Титова Е.В.
(подпись)

Руководитель испытательного лабораторного центра:  Гусева И.О.
(подпись)

Код образца(пробы):010819.Б.С.02/2842-В.1-11

Общее количество страниц: 6 Страница: 6

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Каменске-Шахтинском



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" В ГОРОДЕ
КАМЕНСКЕ-ШАХТИНСКОМ

ОКПО 76928555 ОГРН 1056167011944
ИНН/КПП 6167080156/614702001
347810, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский,
ул. Пушкина, д. 79
тел. 8(863-65) 7-22-63, факс. 8(863-65) 7-22-63
E-mail: gigiena@kamensk.donpac.ru

Главе Администрации
Комиссаровского
сельского поселения
Ковалеву А.С.

08.08.2019г № 23-01-04-02/2088

О направлении протоколов и экспертных заключений:

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Каменске-Шахтинском (по заявлению №23-01-11/1483 от 29.07.2019г, муниципальный контракт №65 от 19.07.2019г.) направляет Вам протоколы лабораторных испытаний:

- № 02/2842-В от 08.08.2019г;

- № 02/2843-В от 08.08.2019г.

- Экспертные заключения по результатам лабораторных испытаний:

- №23-02-15/2454.1-ЭЗ от 08.08.2019г;

- №23-02-15/2455.1-ЭЗ от 08.08.2019г.

Главный врач

С.В. Андрейчук

Исп. Титова Е.В.
88636753643