ДОНРЕКО
Межрайонный Водоканал
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДОНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
ГУКОВСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

**Лаборатория контроля качества питьевой воды ГПО ООО «ДОНРЕКО»**
**Свидетельство об оценке состояния измерений в лаборатории №Э 059 от 14.052015г до 14.05.2018г**

тел./факс 8(86361) 5-00-10

# ПРОТОКОЛ
# ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 34 от 16.01.2017г

1 **Наименование организации (заявитель): ООО «ДОНРЕКО»**
**Зверевское производственное отделение (ЗПО) РОг. Зверево, ул. Макаренко,15**

2 **Юридический адрес**: 344029 г Ростов –на -Дону, ул.Менжинского,2 «л»
**Фактический адрес**: 347871 г Гуково. Ростовская обл., ул. Бетонная,30

3 **Наименование пробы, место отбора**: вода питьевая , отобранная х.Комиссаровка, ул.Фрунзе - кран водомерного узла Производственный контроль, на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

4 **Акт отбора № 8** Время и дата отбора: 09 час.35 мин. 14.01.2017г

5 **Кем отобрана проба**: инженер хим. бак. лаборатории Свиридова Е.В.

6 **Кем доставлена проба**: инженер хим. бак. лаборатории Свиридова Е.В.

7 **Кем принята проба**: пробоотборщик Евсюкова Н.В.
**Условия доставки**: автотранспорт, сумка-холодильник
**Время доставки в ЛККПВ**: 11 час.15 мин.
**НД на метод отбора**: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб». ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и трубопроводных разводящих сетях» . ГОСТ 31942 - 2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

8. **НД регламентирующие объем лабораторных исследований**: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

## 1.ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Дата и время поступления пробы питьевой воды: 14.01.2017г. в 11 час 15 мин.
Регистрационный № 34 образца в журнале лаборатории, № 34 протокола исследований.

| Наименование определяемых показателей | Ед. измерений | Результаты исследований | Наименование документа на МВИ | Величина допустимого уровня |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Температура | град | 8,0±0.1 | РД 52.24.496-2005 | - |
| Запах | балл | 1хл/1хл | ГОСТ 3351-74 | Не более 2 |
| Вкус | балл | 0 | ГОСТ3351-74 | Не более 2 |
| Привкус | балл | 0 | ГОСТ 3351-74 | Не более 2 |
| Цветность | градус | 3,6±1,0 | ГОСТ Р 52769-2007 | Не более 20 |
| Мутность | мг/дм$^3$ | 0,33±0,07 | ГОСТ 3351-74 | Не более 1,5 |
| Общая жесткость | град | 7,0 ± 1,1 | ГОСТ Р 52407-2005 | Не более 7,0 |
| Щелочность | ммоль/дм$^3$ | 3,4 ± 0,4 | ГОСТ Р52963-2008 | - |

Составлен в двух экземплярах

ДОНРЕКО
Межрайонный Водоканал
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДОНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
ГУКОВСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

**Лаборатория контроля качества питьевой воды ГПО ООО «ДОНРЕКО»**
**Свидетельство об оценке состояния измерений в лаборатории № Э 059 от 14.052015г до 14.05.2018г**
тел./факс 8(86361) 5-00-10,

# ПРОТОКОЛ
# ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 35 от 16.01. 2017г

1 **Наименование организации (заявитель):**
**Зверевское производственное отделение (ЗПО), РО г. Зверево,ул. Макаренко,15**

2 **Юридический адрес**: 344029 г Ростов –на -Дону, ул.Менжинского,2 «Л»
**Фактический адрес**: 347871 г Гуково. Ростовская обл., ул. Бетонная,30

3 **Наименование пробы, место отбора**: вода питьевая , отобранная Кр.Сулинский р-н, пос. Розет, кран потребителя ул.Черемушки,17. Зверевского производственного отделения (ЗПО) ООО «ДОНРЕКО». Производственный контроль, на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

4 **Акт отбора № 8** Время и дата отбора: 10 час.10 мин. 14.01.2017г
5 **Кем отобрана проба**: инженер хим. бак. лаборатории Свиридова Е.В.
6 **Кем доставлена проба**: инженер хим. бак. лаборатории Свиридова Е.В.
7 **Кем принята проба**: пробоотборщик Евсюкова Н.В.
**Условия доставки**: автотранспорт, сумка-холодильник
**Время доставки в ЛККПВ**: 11 час.15 мин.
**НД на метод отбора**: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб». ГОСТ 31942 - 2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и трубопроводных разводящих сетях»

8 **НД регламентирующие объем лабораторных исследований**:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

## 1.ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Дата и время поступления пробы питьевой воды:14.01.2017г. в 11 час 15мин.
Регистрационный № 35 образца в журнале лаборатории, № 35 протокола исследований.

| Наименование определяемых показателей | Ед. измерений | Результаты исследований | Наименование документа на МВИ | Величина допустимого уровня |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Температура | град | 8,0±0,1 | РД 52.24.496-2005 | - |
| Запах при ($20^0/60^0$)С | балл | 1хл/1хл | ГОСТ 3351-74 | Не более 2 |
| Вкус | балл | 0 | ГОСТ 3351-74 | Не более 2 |
| Привкус | балл | 0 | ГОСТ 3351-74 | Не более 2 |
| Цветность | градус | 3,6±1,0 | ГОСТ Р 52769-2007 | Не более 20 |
| Мутность | мг/дм$^3$ | 0,21± 0,04 | ПНДФ 14.1:2:4.213-05 | Не более 1,5 |

ДОНРЕКО
Межрайонный Водоканал
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДОНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
ГУКОВСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

**Лаборатория контроля качества питьевой воды ГПО ООО «ДОНРЕКО»**
**Свидетельство об оценке состояния измерений в лаборатории №Э 059 от 14.052015г до 14.05.2018г**
тел./факс 8(86361) 5-00-10

# ПРОТОКОЛ
# ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 36 от 16.01. 2017г

1 **Наименование организации (заявитель):**
**Зверевское производственное отделение (ЗПО), РО г. Зверево, ул. Макаренко,15**

2 **Юридический адрес**: 344029 г Ростов –на -Дону, ул.Менжинского,2 «Л»
**Фактический адрес**: 347871 г Гуково. Ростовская обл., ул. Бетонная,30

3 **Наименование пробы, место отбора**: вода питьевая , отобранная Кр.Сулинский район, х.Тацин, кран потребителя ул.Зайцева,36 Зверевского производственного отделения (ЗПО) ООО «ДОНРЕКО».
Производственный контроль, на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

4 **Акт отбора № 8** Время и дата отбора: 10 час.30 мин. 14.01.2017г
5 **Кем отобрана проба**: инженер хим. бак. лаборатории Свиридова Е.В.
6 **Кем доставлена проба**: инженер хим. бак. лаборатории Свиридова Е.В.
7 **Кем принята проба**: пробоотборщик Евсюкова Н.В.
**Условия доставки**: автотранспорт, сумка-холодильник
**Время доставки в ЛККПВ**: 11 час.15 мин.
**НД на метод отбора**: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».
ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и трубопроводных разводящих сетях» ГОСТ 31942 - 2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

8 **НД регламентирующие объем лабораторных исследований**:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

## 1.ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Дата и время поступления пробы питьевой воды: 14.01.2017г. в 11 час 15 мин.
Регистрационный № 36 образца в журнале лаборатории, № 36 протокола исследований.

| Наименование определяемых показателей | Ед. измерений | Результаты исследований | Наименование документа на МВИ | Величина допустимого уровня |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Температура | град | 8,0±0,1 | РД 52.24.496-2005 | - |
| Запах при ($20^0/60^0$)С | балл | 1хл/1хл | ГОСТ 3351-74 | Не более 2 |
| Вкус | балл | 0 | ГОСТ 3351-74 | Не более 2 |
| Привкус | балл | 0 | ГОСТ 3351-74 | Не более 2 |
| Цветность | градус | 3,6±1,0 | ГОСТ Р 52769-2007 | Не более 20 |
| Мутность | мг/дм$^3$ | 0,27± 0,05 | ПНДФ 14.1:2:4.213 | Не более 1,5 |
| Активный хлор | мг/дм$^3$ | 0,44±0,07 | ПНДФ 14.1:2:4.113-97 | - |

ДОНРЕКО
Межрайонный Водоканал
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДОНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
ГУКОВСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

**Лаборатория контроля качества питьевой воды ГПО ООО «ДОНРЕКО»**
**Свидетельство об оценке состояния измерений в лаборатории №Э 059 от 14.052015г до 14.05.2018г**
тел./факс 8(86361) 5-00-10

# ПРОТОКОЛ
# ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 38 от 16.01. 2017г

1 **Наименование организации (заявитель):** **ООО «ДОНРЕКО»**
**Зверевское производственное отделение (ЗПО), РО г. Зверево, ул. Макаренко,15**
2 **Юридический адрес**: 344029 г Ростов –на -Дону, ул.Менжинского,2 «Л»
**Фактический адрес**: 347871 г Гуково. Ростовская обл., ул. Бетонная,30

3 **Наименование пробы, место отбора**: вода питьевая, отобранная **х. Лихой**, кран потребителя ул. Пушкина,78. ЗПО ООО «ДОНРЕКО». Производственный контроль, на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
4 **Акт отбора № 8** Время и дата отбора: 14 час.25 мин. 14.01.2017г
5 **Кем отобрана проба**: инженер хим. бак. лаборатории Свиридова Е.В.
6 **Кем доставлена проба**: инженер хим. бак. лаборатории Свиридова Е.В.
7 **Кем принята проба**: пробоотборщик Евсюкова Н.В.
**Условия доставки**: автотранспорт, сумка-холодильник
**Время доставки в ЛККПВ**: 16 час.25 мин.
**НД на метод отбора**: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб». ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и трубопроводных разводящих сетях». ГОСТ 31942 - 2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

8 **НД регламентирующие объем лабораторных исследований**:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

## 1.ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Дата и время поступления пробы питьевой воды: 14.01.2017г. в 16 час 25 мин.
Регистрационный № 38 образца в журнале лаборатории, № 38 протокола исследований.

| Наименование определяемых показателей | Ед. измерений. | Результаты исследований. | Наименование документа на МВИ | Величина допустимого уровня |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Температура | град | 8,0±0,1 | РД 52.24.496-2005 | - |
| Запах (при 20/60 )$^{O}$C | балл | 1хл/1хл | ГОСТ 3351-74 | Не более 2 |
| Вкус | балл | 0 | ГОСТ3351-74 | Не более 2 |
| Привкус | балл | 0 | ГОСТ3351-74 | Не более 2 |
| Цветность | градус | 4,0±1,2 | ГОСТ Р 52769-2007 | Не более 20 |
| Мутность | мг/дм$^3$ | 1,23±0,25 | ПНДФ 14.1:2:4.213 | Не более 1,5 |

ДОНРЕКО
Межрайонный Водоканал
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДОНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
ГУКОВСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

**Лаборатория контроля качества питьевой воды ГПО ООО «ДОНРЕКО»**
**Свидетельство об оценке состояния измерений в лаборатории №Э 059 от 14.052015г до 14.05.2018г**

тел./факс 8(86361) 5-00-10

# ПРОТОКОЛ
# ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 73 от 09.02.2017г

1 **Наименование организации (заявитель): Зверевское производственное отделение (ЗПО) РО г. Зверево,ул. Макаренко,15**

2 **Юридический адрес**: 344029 г Ростов –на -Дону, ул.Менжинского,2 «Л»
**Фактический адрес**: 347871 г Гуково. Ростовская обл., ул. Бетонная,30

3 **Наименование пробы, место отбора**: вода питьевая , отобранная х.Комиссаровка, ул.Фрунзе - кран водомерного узла Производственный контроль, на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

4 **Акт отбора № 18** Время и дата отбора: 09час.00 мин. 07.02.2017г
5 **Кем отобрана проба**: технолог лаборант Сметникова Е.А.
6 **Кем доставлена проба**: технолог лаборант Сметникова Е.А.
7 **Кем принята проба**: пробоотборщик Евсюкова Н.В.
**Условия доставки**: автотранспорт, сумка-холодильник
**Время доставки в ЛККПВ**: 11 час. 05 мин.
**НД на метод отбора**: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб». ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и трубопроводных разводящих сетях» . ГОСТ 31942 - 2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

8. **НД регламентирующие объем лабораторных исследований**:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

## 1.ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Дата и время поступления пробы питьевой воды: 07.02.2017г. в 11 час 05 мин.
Регистрационный №73 образца в журнале лаборатории, № 73 протокола исследований.

| Наименование определяемых показателей | Ед. измерений | Результаты исследований | Наименование документа на МВИ | Величина допустимого уровня |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Температура | град | 8,0±0.1 | РД 52.24.496-2005 | - |
| Запах | балл | 1хл/1хл | ГОСТ 3351-74 | Не более 2 |
| Вкус | балл | 0 | ГОСТ3351-74 | Не более 2 |
| Привкус | балл | 0 | ГОСТ 3351-74 | Не более 2 |
| Цветность | градус | 1,7±0,5 | ГОСТ Р 52769-2007 | Не более 20 |
| Мутность | мг/дм$^3$ | 0,81±0,17 | ГОСТ 3351-74 | Не более 1,5 |
| Активный хлор | мг/дм$^3$ | 0,44±0,07 | ПНДФ 14.1:2:4.113-97 | – |

ДОНРЕКО
Межрайонный Водоканал
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДОНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
ГУКОВСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

**Лаборатория контроля качества питьевой воды ГПО ООО «ДОНРЕКО»**
**Свидетельство об оценке состояния измерений в лаборатории № Э 059 от 14.052015г до 14.05.2018г**
тел./факс 8(86361) 5-00-10,

# ПРОТОКОЛ
# ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№74 от 09.02. 2017г

1 **Наименование организации (заявитель):**
**Зверевское производственное отделение (ЗПО), РО г. Зверево,ул. Макаренко,15**

2 **Юридический адрес**: 344029 г Ростов –на -Дону, ул.Менжинского,2 «Л»
**Фактический адрес**: 347871 г Гуково. Ростовская обл., ул. Бетонная,30

3 **Наименование пробы, место отбора**: вода питьевая , отобранная Кр.Сулинский р-н, пос. Розет, кран потребителя ул.Черемушки,17. Зверевского производственного отделения (ЗПО) ООО «ДОНРЕКО». Производственный контроль, на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

4 **Акт отбора № 18** Время и дата отбора: 09час.20 мин. 07.02.2017г
5 **Кем отобрана проба**: технолог лаборант Сметникова Е.А.
6 **Кем доставлена проба**: технолог лаборант Сметникова Е.А.
7 **Кем принята проба**: пробоотборщик Евсюкова Н.В.
**Условия доставки**: автотранспорт, сумка-холодильник
**Время доставки в ЛККПВ**: 11 час. 05 мин.
**НД на метод отбора**: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».
ГОСТ 31942 - 2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и трубопроводных разводящих сетях»

8 **НД регламентирующие объем лабораторных исследований**:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

## 1.ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Дата и время поступления пробы питьевой воды:07.02.2017г. в 11 час 05мин.
Регистрационный № 74 образца в журнале лаборатории, №74 протокола исследований.

| Наименование определяемых показателей | Ед. измерений | Результаты исследований | Наименование документа на МВИ | Величина допустимого уровня |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Температура | град | 8,0±0,1 | РД 52.24.496-2005 | - |
| Запах при ($20^0/60^0$)С | балл | 1хл/1хл | ГОСТ 3351-74 | Не более 2 |
| Вкус | балл | 0 | ГОСТ 3351-74 | Не более 2 |
| Привкус | балл | 0 | ГОСТ 3351-74 | Не более 2 |
| Цветность | градус | 0,7±0,2 | ГОСТ Р 52769-2007 | Не более 20 |
| Мутность | мг/дм$^3$ | 0,15± 0,03 | ПНДФ 14.1:2:4.213-05 | Не более 1,5 |
| Активный хлор | мг/дм$^3$ | 0,53 ± 0,09 | ПНДФ 14.1:2:4.113-97 | – |

ДОНРЕКО
Межрайонный Водоканал
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДОНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
ГУКОВСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

**Лаборатория контроля качества питьевой воды ГПО ООО «ДОНРЕКО»**
**Свидетельство об оценке состояния измерений в лаборатории №Э 059 от 14.052015г до 14.05.2018г**
тел./факс 8(86361) 5-00-10

# ПРОТОКОЛ
# ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 75 от 09.02. 2017г

1 **Наименование организации (заявитель):**
**Зверевское производственное отделение (ЗПО), РО г. Зверево, ул. Макаренко,15**

2 **Юридический адрес**: 344029 г Ростов –на- Дону, ул.Менжинского,2 «Л»
**Фактический адрес**: 347871 г Гуково. Ростовская обл., ул. Бетонная,30

3 **Наименование пробы, место отбора**: вода питьевая , отобранная Кр.Сулинский район, х.Тацин, кран потребителя ул.Зайцева,36 Зверевского ПО ООО «ДОНРЕКО». Производственный контроль, на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

4 **Акт отбора № 18** Время и дата отбора: 09час.45 мин. 07.02.2017г

5 **Кем отобрана проба**: технолог лаборант Сметникова Е.А.

6 **Кем доставлена проба**: технолог лаборант Сметникова Е.А.

7 **Кем принята проба**: пробоотборщик Евсюкова Н.В.
**Условия доставки**: автотранспорт, сумка-холодильник
**Время доставки в ЛККПВ**: 11 час. 05 мин.
**НД на метод отбора**: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб». ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и трубопроводных разводящих сетях» ГОСТ 31942 - 2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

8 **НД регламентирующие объем лабораторных исследований**:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

## 1.ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Дата и время поступления пробы питьевой воды: 07.02.2017г. в 11 час 05 мин.
Регистрационный № 75 образца в журнале лаборатории, № 75 протокола исследований.

| Наименование определяемых показателей | Ед. измерений | Результаты исследований | Наименование документа на МВИ | Величина допустимого уровня |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Температура | град | 8,0±0,1 | РД 52.24.496-2005 | - |
| Запах при ($20^0/60^0$)С | балл | 1хл/1хл | ГОСТ 3351-74 | Не более 2 |
| Вкус | балл | 0 | ГОСТ 3351-74 | Не более 2 |
| Привкус | балл | 0 | ГОСТ 3351-74 | Не более 2 |
| Цветность | градус | 0,9±0,3 | ГОСТ Р 52769-2007 | Не более 20 |
| Мутность | мг/дм$^3$ | 0,15± 0,03 | ПНДФ 14.1:2:4.213 | Не более 1,5 |
| Активный хлор | мг/дм$^3$ | 0,35±0,06 | ПНДФ 14.1:2:4.113-97 | - |

8

ДОНРЕКО
Межрайонный Водоканал
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДОНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
ГУКОВСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

**Лаборатория контроля качества питьевой воды ГПО ООО «ДОНРЕКО»**
**Свидетельство об оценке состояния измерений в лаборатории №Э 059 от 14.052015г до 14.05.2018г**
тел./факс 8(86361) 5-00-10

# ПРОТОКОЛ
# ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 76 от 09.02. 2017г

1 **Наименование организации (заявитель):**
**Зверевское производственное отделение (ЗПО), РО г. Зверево, ул. Макаренко,15**
2 **Юридический адрес**: 344029 г Ростов –на -Дону, ул.Менжинского,2 «Л»
**Фактический адрес**: 347871 г Гуково. Ростовская обл., ул. Бетонная,30

3 **Наименование пробы, место отбора**: вода питьевая, отобранная **х. Лихой**, кран потребителя ул. Пушкина,78. ЗПО ООО «ДОНРЕКО». Производственный контроль, на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
4 **Акт отбора № 18** Время и дата отбора: 10 час.20 мин. 07.02.2017г
5 **Кем отобрана проба**: технолог лаборант Сметникова Е.А.
6 **Кем доставлена проба**: технолог лаборант Сметникова Е.А.
7 **Кем принята проба**: пробоотборщик Евсюкова Н.В.
**Условия доставки**: автотранспорт, сумка-холодильник
**Время доставки в ЛККПВ**: 11 час. 05 мин.
**НД на метод отбора**: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб». ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и трубопроводных разводящих сетях». ГОСТ 31942 - 2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

8 **НД регламентирующие объем лабораторных исследований**:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

## 1.ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Дата и время поступления пробы питьевой воды: 07.02.2017г. в 11 час 05 мин.
Регистрационный № 76 образца в журнале лаборатории, № 76 протокола исследований.

| Наименование определяемых показателей | Ед. измерений. | Результаты исследований. | Наименование документа на МВИ | Величина допустимого уровня |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Температура | град | 8,0±0,1 | РД 52.24.496-2005 | - |
| Запах (при 20/60 )$^{O}$C | балл | 1хл/1хл | ГОСТ 3351-74 | Не более 2 |
| Вкус | балл | 0 | ГОСТ3351-74 | Не более 2 |
| Привкус | балл | 0 | ГОСТ3351-74 | Не более 2 |
| Цветность | градус | 0,9±0,3 | ГОСТ Р 52769-2007 | Не более 20 |
| Мутность | мг/дм$^3$ | 0,93±0,19 | ПНДФ 14.1:2:4.213 | Не более 1,5 |
| Активный хлор | мг/дм$^3$ | 0,44±0,07 | ПНДФ 14.1:2:4.113-97 | – |

ДОНРЕКО
Межрайонный Водоканал
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДОНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
ГУКОВСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

**Лаборатория контроля качества питьевой воды ГПО ООО «ДОНРЕКО»**
**Свидетельство об оценке состояния измерений в лаборатории №Э 059 от 14.052015г до 14.05.2018г**

тел./факс 8(86361) 5-00-10

# ПРОТОКОЛ
# ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 128 от 04.03.2017г

1 **Наименование организации (заявитель): Зверевское производственное отделение (ЗПО) РО г. Зверево,ул. Макаренко,15**

2 **Юридический адрес**: 344029 г Ростов –на -Дону, ул.Менжинского,2 «Л»
**Фактический адрес**: 347871 г Гуково. Ростовская обл.,ул. Бетонная,30

3 **Наименование пробы, место отбора**: вода питьевая , отобранная х.Комиссаровка, ул.Фрунзе - кран водомерного узла Производственный контроль, на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

4 **Акт отбора № 29** Время и дата отбора: 11 час.45 мин. 02.03.2017г

5 **Кем отобрана проба**: технолог лаборант Сметникова Е.А.

6 **Кем доставлена проба**: технолог лаборант Сметникова Е.А.

7 **Кем принята проба**: пробоотборщик Евсюкова Н.В.

**Условия доставки**: автотранспорт, сумка-холодильник

**Время доставки в ЛККПВ**: 14 час. 00 мин.

**НД на метод отбора**: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб». ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и трубопроводных разводящих сетях» . ГОСТ 31942 - 2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

8. **НД регламентирующие объем лабораторных исследований**: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

## 1.ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Дата и время поступления пробы питьевой воды: 02.03.2017г. в 14 час 00 мин.
Регистрационный №128 образца в журнале лаборатории, № 128 протокола исследований.

| Наименование определяемых показателей | Ед. измерений | Результаты исследований | Наименование документа на МВИ | Величина допустимого уровня |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Температура | град | 8,0±0.1 | РД 52.24.496-2005 | - |
| Запах | балл | 1хл/1хл | ГОСТ 3351-74 | Не более 2 |
| Вкус | балл | 0 | ГОСТ3351-74 | Не более 2 |
| Привкус | балл | 0 | ГОСТ 3351-74 | Не более 2 |
| Цветность | градус | 2,4±0,7 | ГОСТ Р 52769-2007 | Не более 20 |
| Мутность | мг/дм$^3$ | 0,27±0,05 | ГОСТ 3351-74 | Не более 1,5 |
| Активный хлор | мг/дм$^3$ | 1,14±0,14 | ПНДФ 14.1:2:4.113-97 | – |

ДОНРЕКО
Межрайонный Водоканал
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДОНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
ГУКОВСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

**Лаборатория контроля качества питьевой воды ГПО ООО «ДОНРЕКО»**
**Свидетельство об оценке состояния измерений в лаборатории №Э 059 от 14.052015г до 14.05.2018г**
тел./факс 8(86361) 5-00-10

# ПРОТОКОЛ
# ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 129 от 04.03. 2017г

1 **Наименование организации (заявитель):**
**Зверевское производственное отделение (ЗПО), РО г. Зверево, ул. Макаренко,15**

2 **Юридический адрес**: 344029 г Ростов –на -Дону, ул.Менжинского,2 «Л»
**Фактический адрес**: 347871 г Гуково. Ростовская обл., ул. Бетонная,30

3 **Наименование пробы, место отбора**: вода питьевая , отобранная Кр.Сулинский район, х.Тацин, кран потребителя ул.Зайцева,36 Зверевского производственного отделения (ЗПО) ООО «ДОНРЕКО».
Производственный контроль, на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

4 **Акт отбора № 29** Время и дата отбора: 12 час.05 мин. 02.03.2017г

5 **Кем отобрана проба**: технолог лаборант Сметникова Е.А.

6 **Кем доставлена проба**: технолог лаборант Сметникова Е.А.

7 **Кем принята проба**: пробоотборщик Евсюкова Н.В.
**Условия доставки**: автотранспорт, сумка-холодильник
**Время доставки в ЛККПВ**: 14 час. 00 мин.
**НД на метод отбора**: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».
ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и трубопроводных разводящих сетях» ГОСТ 31942 - 2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

8 **НД регламентирующие объем лабораторных исследований**:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

## 1.ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Дата и время поступления пробы питьевой воды: 02.03.2017г. в 14 час 00 мин.
Регистрационный № 129 образца в журнале лаборатории, № 129 протокола исследований.

| Наименование определяемых показателей | Ед. измерений | Результаты исследований | Наименование документа на МВИ | Величина допустимого уровня |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Температура | град | 8,0±0,1 | РД 52.24.496-2005 | - |
| Запах при ($20^0/60^0$)С | балл | 1хл/2хл | ГОСТ 3351-74 | Не более 2 |
| Вкус | балл | 0 | ГОСТ 3351-74 | Не более 2 |
| Привкус | балл | 0 | ГОСТ 3351-74 | Не более 2 |
| Цветность | градус | 2,4±0,7 | ГОСТ Р 52769-2007 | Не более 20 |
| Мутность | мг/дм$^3$ | 0,33± 0,07 | ПНДФ 14.1:2:4.213 | Не более 1,5 |
| Активный хлор | мг/дм$^3$ | 1,23±0,15 | ПНДФ 14.1:2:4.113-97 | - |

ДОНРЕКО
Межрайонный Водоканал
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДОНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
ГУКОВСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

**Лаборатория контроля качества питьевой воды ГПО ООО «ДОНРЕКО»**
**Свидетельство об оценке состояния измерений в лаборатории № Э 059 от 14.052015г до 14.05.2018г**
тел./факс 8(86361) 5-00-10,

# ПРОТОКОЛ
# ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 130 от 04.03. 2017г

1 **Наименование организации (заявитель):**
**Зверевское производственное отделение (ЗПО), РО г. Зверево,ул. Макаренко,15**

2 **Юридический адрес**: 344029 г Ростов –на -Дону, ул.Менжинского,2 «Л»
**Фактический адрес**: 347871 г Гуково. Ростовская обл., ул. Бетонная,30

3 **Наименование пробы, место отбора**: вода питьевая , отобранная Кр.Сулинский р-н, пос. Розет, кран потребителя ул.Черемушки,17. Зверевского производственного отделения (ЗПО) ООО «ДОНРЕКО». Производственный контроль, на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

4 **Акт отбора № 29** Время и дата отбора: 12 час.25 мин. 02.03.2017г
5 **Кем отобрана проба**: технолог лаборант Сметникова Е.А.
6 **Кем доставлена проба**: технолог лаборант Сметникова Е.А.
7 **Кем принята проба**: пробоотборщик Евсюкова Н.В.
**Условия доставки**: автотранспорт, сумка-холодильник
**Время доставки в ЛККПВ**: 14 час. 00 мин.
**НД на метод отбора**: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб». ГОСТ 31942 - 2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и трубопроводных разводящих сетях»

8 **НД регламентирующие объем лабораторных исследований**:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

## 1.ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Дата и время поступления пробы питьевой воды:02.03.2017г. в 14 час 00мин.
Регистрационный № 130 образца в журнале лаборатории, №130 протокола исследований.

| Наименование определяемых показателей | Ед. измерений | Результаты исследований | Наименование документа на МВИ | Величина допустимого уровня |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Температура | град | 8,0±0,1 | РД 52.24.496-2005 | - |
| Запах при ($20^0/60^0$)С | балл | 1хл/1хл | ГОСТ 3351-74 | Не более 2 |
| Вкус | балл | 0 | ГОСТ 3351-74 | Не более 2 |
| Привкус | балл | 0 | ГОСТ 3351-74 | Не более 2 |
| Цветность | градус | 2,4±0,7 | ГОСТ Р 52769-2007 | Не более 20 |
| Мутность | мг/дм$^3$ | 0,21± 0,04 | ПНДФ 14.1:2:4.213-05 | Не более 1,5 |
| Активный хлор | мг/дм$^3$ | 1,14±0,14 | ПНДФ 14.1:2:4.113-97 | – |

ДОНРЕКО
Межрайонный Водоканал
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДОНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
ГУКОВСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

**Лаборатория контроля качества питьевой воды ГПО ООО «ДОНРЕКО»**
**Свидетельство об оценке состояния измерений в лаборатории №Э 059 от 14.052015г до 14.05.2018г**
тел./факс 8(86361) 5-00-10

# ПРОТОКОЛ
# ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 131 от 04.03. 2017г

1 **Наименование организации (заявитель):**
**Зверевское производственное отделение (ЗПО), РО г. Зверево, ул. Макаренко,15**
2 **Юридический адрес**: 344029 г Ростов –на -Дону, ул.Менжинского,2 «Л»
**Фактический адрес**: 347871 г Гуково. Ростовская обл., ул. Бетонная,30

3 **Наименование пробы, место отбора**: вода питьевая, отобранная **х. Лихой**, кран потребителя ул. Пушкина,78. ЗПО ООО «ДОНРЕКО». Производственный контроль, на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
4 **Акт отбора № 29** Время и дата отбора: 12 час.50 мин. 02.03.2017г
5 **Кем отобрана проба**: технолог лаборант Сметникова Е.А.
6 **Кем доставлена проба**: технолог лаборант Сметникова Е.А.
7 **Кем принята проба**: пробоотборщик Евсюкова Н.В.
**Условия доставки**: автотранспорт, сумка-холодильник
**Время доставки в ЛККПВ**: 14 час. 00 мин.
**НД на метод отбора**: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб». ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и трубопроводных разводящих сетях». ГОСТ 31942 - 2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

8 **НД регламентирующие объем лабораторных исследований**:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

## 1.ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Дата и время поступления пробы питьевой воды: 02.03.2017г. в 14 час 00 мин.
Регистрационный № 131образца в журнале лаборатории, № 131 протокола исследований.

| Наименование определяемых показателей | Ед. измерений. | Результаты исследований. | Наименование документа на МВИ | Величина допустимого уровня |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Температура | град | 8,0±0,1 | РД 52.24.496-2005 | - |
| Запах (при 20/60 )$^{O}$C | балл | 0/0 | ГОСТ 3351-74 | Не более 2 |
| Вкус | балл | 0 | ГОСТ3351-74 | Не более 2 |
| Привкус | балл | 0 | ГОСТ3351-74 | Не более 2 |
| Цветность | градус | 2,8±0,8 | ГОСТ Р 52769-2007 | Не более 20 |
| Мутность | мг/дм$^3$ | 0,27±0,05 | ПНДФ 14.1:2:4.213 | Не более 1,5 |
| Активный хлор | мг/дм$^3$ | 0,0 | ПНДФ 14.1:2:4.113-97 | – |

ДОНРЕКО
Межрайонный Водоканал
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДОНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
ГУКОВСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

**Лаборатория контроля качества питьевой воды ГПО ООО «ДОНРЕКО»**
**Свидетельство об оценке состояния измерений в лаборатории №Э 059 от 14.052015г до 14.05.2018г**
тел./факс 8(86361) 5-00-10

# ПРОТОКОЛ
# ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 207 от 13.04. 2017г

1 **Наименование организации (заявитель):**
**Зверевское производственное отделение (ЗПО), РО г. Зверево, ул. Макаренко,15**

2 **Юридический адрес**: 344029 г Ростов –на -Дону, ул.Менжинского,2 «Л»
**Фактический адрес**: 347871 г Гуково. Ростовская обл., ул. Бетонная,30

3 **Наименование пробы, место отбора**: вода питьевая, отобранная х. Лихой, кран потребителя ул. Пушкина,78. ЗПО ООО «ДОНРЕКО». Производственный контроль, на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

4 **Акт отбора № 44** Время и дата отбора: 10 час.20 мин. 11.04.2017г
5 **Кем отобрана проба**: технолог лаборант Сметникова Е.А.
6 **Кем доставлена проба**: технолог лаборант Сметникова Е.А.
7 **Кем принята проба**: пробоотборщик Власова Л.А.
**Условия доставки**: автотранспорт, сумка-холодильник
**Время доставки в ЛККПВ**: 11 час. 00 мин.
**НД на метод отбора**: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб». ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и трубопроводных разводящих сетях». ГОСТ 31942 - 2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

8 **НД регламентирующие объем лабораторных исследований**:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

## 1.ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Дата и время поступления пробы питьевой воды: 11.04.2017г. в 11 час 00 мин.
Регистрационный № 207образца в журнале лаборатории, № 207 протокола исследований.

| Наименование определяемых показателей | Ед. измерений. | Результаты исследований. | Наименование документа на МВИ | Величина допустимого уровня |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Температура | град | 8,0±0,1 | РД 52.24.496-2005 | - |
| Запах (при 20/60 )$^{O}$C | балл | 1хл/1хл | ГОСТ 3351-74 | Не более 2 |
| Вкус | балл | 0 | ГОСТ3351-74 | Не более 2 |
| Привкус | балл | 0 | ГОСТ3351-74 | Не более 2 |
| Цветность | градус | 1,5±0,5 | ГОСТ Р 52769-2007 | Не более 20 |
| Мутность | мг/дм$^3$ | 0,15±0,03 | ПНДФ 14.1:2:4.213 | Не более 1,5 |
| Активный хлор | мг/дм$^3$ | 0,62±0,11 | ПНДФ 14.1:2:4.113-97 | – |

ДОНРЕКО
Межрайонный Водоканал
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДОНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
ГУКОВСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

**Лаборатория контроля качества питьевой воды ГПО ООО «ДОНРЕКО»**
**Свидетельство об оценке состояния измерений в лаборатории №Э 059 от 14.052015г до 14.05.2018г**
тел./факс 8(86361) 5-00-10

# ПРОТОКОЛ
# ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 206 от 13.04. 2017г

1 **Наименование организации (заявитель):**
**Зверевское производственное отделение (ЗПО), РО г. Зверево, ул. Макаренко,15**

2 **Юридический адрес**: 344029 г Ростов –на -Дону, ул.Менжинского,2 «Л»
**Фактический адрес**: 347871 г Гуково. Ростовская обл., ул. Бетонная,30

3 **Наименование пробы, место отбора**: вода питьевая , отобранная Кр.Сулинский район, х.Тацин, кран потребителя ул.Зайцева,36 Зверевского производственного отделения (ЗПО) ООО «ДОНРЕКО». Производственный контроль, на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

4 **Акт отбора № 44** Время и дата отбора: 09 час.45 мин. 11.04.2017г
5 **Кем отобрана проба**: технолог лаборант Сметникова Е.А.
6 **Кем доставлена проба**: технолог лаборант Сметникова Е.А.
7 **Кем принята проба**: пробоотборщик Власова Л.А.
**Условия доставки**: автотранспорт, сумка-холодильник
**Время доставки в ЛККПВ**: 11 час. 00 мин.
**НД на метод отбора**: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».
ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и трубопроводных разводящих сетях» ГОСТ 31942 - 2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

8 **НД регламентирующие объем лабораторных исследований**:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

## 1.ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Дата и время поступления пробы питьевой воды: 11.04.2017г. в 11 час 00 мин.
Регистрационный № 206 образца в журнале лаборатории, № 206 протокола исследований.

| Наименование определяемых показателей | Ед. измерений | Результаты исследований | Наименование документа на МВИ | Величина допустимого уровня |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Температура | град | 8,0±0,1 | РД 52.24.496-2005 | - |
| Запах при ($20^0/60^0$)С | балл | 1хл/1хл | ГОСТ 3351-74 | Не более 2 |
| Вкус | балл | 0 | ГОСТ 3351-74 | Не более 2 |
| Привкус | балл | 0 | ГОСТ 3351-74 | Не более 2 |
| Цветность | градус | 1,5±0,5 | ГОСТ Р 52769-2007 | Не более 20 |
| Мутность | мг/дм$^3$ | 0,15± 0,03 | ПНДФ 14.1:2:4.213 | Не более 1,5 |
| Активный хлор | мг/дм$^3$ | 0,35±0,06 | ПНДФ 14.1:2:4.113-97 | - |

ДОНРЕКО
Межрайонный Водоканал
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДОНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
ГУКОВСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

**Лаборатория контроля качества питьевой воды ГПО ООО «ДОНРЕКО»**
**Свидетельство об оценке состояния измерений в лаборатории № Э 059 от 14.052015г до 14.05.2018г**
тел./факс 8(86361) 5-00-10,

# ПРОТОКОЛ
# ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 205 от 13.04. 2017г

1 **Наименование организации (заявитель):**
**Зверевское производственное отделение (ЗПО), РО г. Зверево,ул. Макаренко,15**

2 **Юридический адрес**: 344029 г Ростов –на -Дону, ул.Менжинского,2 «Л»
**Фактический адрес**: 347871 г Гуково. Ростовская обл., ул. Бетонная,30

3 **Наименование пробы, место отбора**: вода питьевая , отобранная Кр.Сулинский р-н, пос. Розет, кран потребителя ул.Черемушки,17. Зверевского производственного отделения (ЗПО) ООО «ДОНРЕКО». Производственный контроль, на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

4 **Акт отбора № 44** Время и дата отбора: 09 час.15 мин. 11.04.2017г
5 **Кем отобрана проба**: технолог лаборант Сметникова Е.А.
6 **Кем доставлена проба**: технолог лаборант Сметникова Е.А.
7 **Кем принята проба**: пробоотборщик Власова Л.А.
**Условия доставки**: автотранспорт, сумка-холодильник
**Время доставки в ЛККПВ**: 11 час. 00 мин.
**НД на метод отбора**: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».
ГОСТ 31942 - 2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и трубопроводных разводящих сетях»

8 **НД регламентирующие объем лабораторных исследований**:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

## 1.ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Дата и время поступления пробы питьевой воды:11.04.2017г. в 11 час 00мин.
Регистрационный № 205 образца в журнале лаборатории, № 205 протокола исследований.

| Наименование определяемых показателей | Ед. измерений | Результаты исследований | Наименование документа на МВИ | Величина допустимого уровня |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Температура | град | 8,0±0,1 | РД 52.24.496-2005 | - |
| Запах при ($20^0/60^0$)С | балл | 1хл/1хл | ГОСТ 3351-74 | Не более 2 |
| Вкус | балл | 0 | ГОСТ 3351-74 | Не более 2 |
| Привкус | балл | 0 | ГОСТ 3351-74 | Не более 2 |
| Цветность | градус | 1,5±0,5 | ГОСТ Р 52769-2007 | Не более 20 |
| Мутность | мг/дм$^3$ | 0,15± 0,03 | ПНДФ 14.1:2:4.213-05 | Не более 1,5 |
| Активный хлор | мг/дм$^3$ | 0,62±0,11 | ПНДФ 14.1:2:4.113-97 | – |

ДОНРЕКО
Межрайонный Водоканал
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДОНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
ГУКОВСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

**Лаборатория контроля качества питьевой воды ГПО ООО «ДОНРЕКО»**
**Свидетельство об оценке состояния измерений в лаборатории №Э 059 от 14.052015г до 14.05.2018г**

тел./факс 8(86361) 5-00-10

# ПРОТОКОЛ
# ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 204 от 13.04.2017г

1 **Наименование организации (заявитель):**
**Зверевское производственное отделение (ЗПО) РО г. Зверево,ул. Макаренко,15**

2 **Юридический адрес**: 344029 г Ростов –на -Дону, ул.Менжинского,2 «Л»
**Фактический адрес**: 347871 г Гуково. Ростовская обл., ул. Бетонная,30

3 **Наименование пробы, место отбора**: вода питьевая , отобранная х.Комиссаровка, ул.Фрунзе - кран водомерного узла Производственный контроль, на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

4 **Акт отбора № 44** Время и дата отбора: 08 час.55 мин. 11.04.2017г
5 **Кем отобрана проба**: технолог лаборант Сметникова Е.А.
6 **Кем доставлена проба**: технолог лаборант Сметникова Е.А.
7 **Кем принята проба**: пробоотборщик Власова Л.А.
**Условия доставки**: автотранспорт, сумка-холодильник
**Время доставки в ЛККПВ**: 11 час. 00 мин.
**НД на метод отбора**: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб». ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и трубопроводных разводящих сетях» . ГОСТ 31942 - 2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

8. **НД регламентирующие объем лабораторных исследований**:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

## 1.ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Дата и время поступления пробы питьевой воды: 11.04.2017г. в 11 час 00 мин.
Регистрационный № 204 образца в журнале лаборатории, № 204 протокола исследований.

| Наименование определяемых показателей | Ед. измерений | Результаты исследований | Наименование документа на МВИ | Величина допустимого уровня |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Температура | град | 8,0±0.1 | РД 52.24.496-2005 | - |
| Запах | балл | 1хл/1хл | ГОСТ 3351-74 | Не более 2 |
| Вкус | балл | 0 | ГОСТ3351-74 | Не более 2 |
| Привкус | балл | 0 | ГОСТ 3351-74 | Не более 2 |
| Цветность | градус | 1,5±0,5 | ГОСТ Р 52769-2007 | Не более 20 |
| Мутность | мг/дм$^3$ | 0,15±0,03 | ГОСТ 3351-74 | Не более 1,5 |
| Активный хлор | мг/дм$^3$ | 0,18±0,05 | ПНДФ 14.1:2:4.113-97 | – |

Составлен в двух экземплярах